



Министерство просвещения Российской Федерации
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28

Адрес: 347902, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 1
телефон 36-86-92, 36-86-93, факс 64-00-58; e-mail: lic28@tagobr.ru

« 03 » 08 2020г.
№ 185

Начальнику ОНД и ПР по г. Таганрогу
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
полковнику внутренней службы Ладога Е.А.

Уважаемый Евгений Александрович!

МАОУ лицей №28 информирует Вас во исполнение предписания ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области от 18.03.2022 № 14/1/1 произведена проверка обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли корпуса А здания лицея по адресу пер. Трудовых Резервов, 1, о чем составлен акт от 03.08.2020 года.

Директор



Т.Н. Терновая



Министерство просвещения Российской Федерации
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 28

Адрес: 347902, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 1
телефон 36-86-92, 36-86-93, факс 64-00-58; e-mail: lic28@tagobr.ru

АКТ

проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачного помещения

03.08.2020

Комиссия, назначенная приказом МАОУ лицея № 28 от 02.08.2020 № 494 в составе:

Председатель: Ченцова Н.В., заместитель директора по УВР,

члены комиссии:

- Свищёв Е.Е., заместитель директора по АХР,
- Севергина И.И., заместитель директора по ВР,
- Тычинская Г.П., председатель ППО,
- Ковалев М.А., преподаватель-организатор ОБЖ

в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме», провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций здания МАОУ лицея № 28 02.08.2020 путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1,0 мм и поджигания её в отведённом и подготовленном месте.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МАОУ лицея № 28 своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____ Свищёв Е.Е. Ченцова Н.В.

Члены комиссии _____ Свищёв Е.Е.

_____ Севергина И.И.

_____ Тычинская Г.П.

_____ Ковалев М.А.