



1. Дополнительные стропила 50х200h выполнены взамен существующих стропильных досок которые прибиты к существующим доскам обрешётки и демонтируются в процессе производства работ по ремонту кровли.

2. Дополнительные стропила, кобылки и затяжки выполнялись из древесины хвойных пород с влажностью не более 25%.

3.Высоту на которой устанавливаются затяжки - уточнить по месту.

4. Существующие и новые элементы стропильной системы, а также элементы обрешетки должны быть защищены отгниения и огня. До нанесения огнезащитного покрытия деревянные элементы должны быть очищены от краски, пыли и грязи. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций должно наноситься составом "Пирлак" при помощи краскопультa.

[illegible]